

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΛ 1:50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	1	ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	1.1 kW	AISI 316 L
2.	1	ΕΠΙΠΕΔΗ ΧΟΝΤΡΟΕΣ ΧΑΡΑ	600 X 550	AISI 316 L
3.	1	ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΕΡΑ		ΣΠΟΓΓΟΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
4.	2	ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΕΤΗ ΙΟΧΑΡΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ		ΧΑΛΥΒΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ
5.	1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ	0.37 kW	
6.	2	ΥΤΟΒΡΥΧΙΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ	1.5 kW	Χ.ΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
7.	2	ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	1.1.0 kW	ΧΟΝΟΔΟΣΙΣ ΔΕ ΤΗΣ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΣΕ ΜΕ ΗΛΙΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΚΛΥΜΑ
8.	1	ΣΥΡΤΟΘΥΡΗΔΑ ΑΠΟΚΟΝΙΣΕΣΣΕ	400 X 550	AISI 304 L
9.	1	ΣΥΡΤΟΘΥΡΗΔΑ ΑΠΟΚΟΝΙΣΕΣΣΕ	600 X 550	AISI 304 L
10.	1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		
11.	2	Δ.ΘΕΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ		P.TFE
12.	1	Δ.ΟΚΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ Χ.ΧΛΩΡΙΟΥ	500 lt	ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
13.	1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		
14.	10.5	Δ.ΑΧΥΤΕΣ ΑΕΡΑ ΛΕΠΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ	100 MT	EPDM
15.	1	A.R.LIFT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Ø 110	PVC
16.	1	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΚΛΥΜΕΝΟΥ Ο2 ΣΥΣΤΟΙΧΟΥ		
17.	1	ΤΥΜΠΑΝΟ Η/ΡΕΜΑΣ	Ø 600	PVC
18.	7.05	ΤΡΥΠΗΚΟΣ ΥΠΕΡΙΛΕΠΤΗΣ ΙΦΡΑΓΜΑ ΕΠΙΠΛΟΝΤΩΝ		AISI 304 L
19.	2	A.R.SKIMMER	Ø 75	PVC
20.	1	A.R.LIFT. ΑΠΟΚΑΜΠΥΛΕΣΕΩΣ ΙΛΥΟΣ	Ø 110	PVC
21.	1	A.R.LIFT ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΛΥΟΣ	Ø 110	PVC
22.	2	ΥΤΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΕΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΝ	9 kW	Χ.ΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
23.	1	Α.ΕΡΕΣΑΓΩΓΟΣ / ΒΑΝΝΑ ΑΠΟΚΟΝΙΣΕΩΣ	Ø 50	Χ.ΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
24.	1	ΜΕΤΡΗΤΗΣ REDOX		
25.	3	ΥΤΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΙΝΗΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ	1.3 kW	Χ.ΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
26.	1	ΥΤΟΒΡΥΧΙΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ	1.3 kW	Χ.ΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
27.	1	ΕΠΙΠΕΔΗ ΧΟΝΤΡΟΕΣ ΧΑΡΑ	10.00 X 00.0	AISI 316 L



ΤΟΜΗ Α–Α
ΚΛ 1:50



ΤΟΜΗ Β–Β
ΚΛ 1:50



ΤΟΜΗ Γ–Γ
ΚΛ 1:50



ΚΑΤΟΨΗ
ΚΛ 1:50



ΤΟΜΗ Δ–Δ
ΚΛ 1:50



ΤΟΜΗ Ε–Ε
ΚΛ 1:50



ΤΟΜΗ Ζ–Ζ
ΚΛ 1:50



ΤΟΜΗ Θ–Θ
ΚΛ 1:50



ΤΟΜΗ Η–Η
ΚΛ 1:50



ΤΟΜΗ Ι–Ι
ΚΛ 1:50

ΤΟΜΗ Κ–Κ
ΚΛ 1:50

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
2. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
3. ΚΟΛΟΝΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
4. ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
5. ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΑΠΟΚΟΝΙΣΕΩΣΕΣ
6. ΚΟΛΟΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
7. ΔΤΚ
8. ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΟΡΤΟΥΣΕΣ
9. ΧΡΕΙΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
10. ΣΥΡΤΟ ΚΟΚΕΣ
11. Α/Σ ΑΡΙΝΗΣ ΑΝΥΨΩΣΕΣ
12. ΥΠΟΓΑΙΑ ΔΟΜΗ ΣΤΟΜΙΩΝ
13. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ε.Ε.Α. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΕΙΣ & ΤΟΜΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αρ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΗΜ.1
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΛΑΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ.ΜΗΤΡ.: 6.665.5.5
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΛΥΤΟΥ 2 16, Τ.Κ.83100 ΣΑΜΟΣ - ΤΗΛ:2273023145

Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΛΑΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ.ΜΗΤΡ.: 6.665.5.5
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΛΥΤΟΥ 2 16, Τ.Κ.83100 ΣΑΜΟΣ - ΤΗΛ:2273023145

Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΛΕΓΧΘΗ	Ο ΕΛΕΓΧΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			
ΕΘΕΩΡΗΘΗ	Ο ΤΜΗΜΑΧΗΣ			
ΕΠΕΚΡΙΘΗ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
	ΕΠΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ			